

消安第768号
令和5年12月18日

一般社団法人岩手県高圧ガス保安協会会長様

岩手県復興防災部消防安全課総括課長

耐圧試験未実施高圧ガス容器の未回収容器に関する周知について

このことについて、別添のとおり千葉県防災危機管理部産業保安課長から依頼がありましたので、県内の充填所等への周知について、よろしくお願ひします。

担当

消防保安担当

電話 019-629-5556

都道府県 高圧ガス保安法担当課長 様
政令指定都市

千葉県防災危機管理部産業保安課長
(公印省略)

耐圧試験未実施高圧ガス容器の未回収容器に関する周知について

高圧ガス保安法に基づく容器検査所の登録を受けた日東燃料工業株式会社に対し、容器再検査において、法に定める検査方法の一部(耐圧試験)を実施しないまま合格と判定し、容器に虚偽の刻印をしていたなどの事実を確認したことから、令和4年9月に行政処分をしたところです。

当県では、事業者に対し、納品先等への確実な注意喚起の実施と耐圧検査未実施容器の自主回収を一刻も早く完了させることを指導してきましたが、回収対象容器7,881本のうち、下記2に記載の66本については、未だ回収できていない状況です。


未回収容器は、東京都、埼玉県、茨城県及び千葉県の販売所等に出荷されておりますが、他の道府県に流通した可能性もあるところです。

つきましては、貴都道府県または政令指定都市内の充填所等へ周知していただき、未回収容器が見つかった場合には下記3宛て連絡して下さるよう御配慮をお願いいたします。

記

1 容器検査所

(1) 日東燃料工業株式会社市原営業所(千葉県市原市江子田岩谷前144番地)

(2) 容器検査所刻印: 

(3) 当該行為により出荷された容器

液化石油ガス容器の容量	容器再検査を実施した期間	本数
2kg、5kg、8kg	平成28年5月～令和4年6月まで	3,104本
15kg(フォークリフト用)	平成29年5月～令和4年6月まで	4,777本

2 未回収容器の容量及び記号番号

容量	容器記号番号
5kg	CNJ84492、CNK59260、CNK61172、CNK61173、HRH12931、JYG71872、JYH13536、JYH23874、JYH74053、JYH84348 (計10本)
8kg	CRI41772、CRJ94979、CRK12081、CRK14015、CRK67324、CRK72438、CRK98358、CRK98361、CRL07623、CRL10213、CRL10215、CRL26050、CRL35980、CRL35981、CRL38504、CRL41772、CRL41837、CRL44913、CRL45732、CRL45733、GHA47402、GHA50444、GHA54761、GHA54762、GHA55797、GHA64780、GHA65229、GHA68293、GHA77102、GHA82861、GHA83028、GHA83033、GHA87656、GHA89574、GHA92068、GHA97701、GHA99719、JWD69145、JWD72483、JWD72485、JWD72486、JWD74245、JWD75331、JWD79376、JWD82619、JWD84053、JWD89094、KMB57620 (計48本)
15kg	C-A16556、C-B17231、C-B17249、C-B19388、C-B21707、C-B24171、C-K01040、C-K01924 (計8本)

3 連絡先

日東燃料工業株式会社 お客様サービスセンター
フリーダイヤル 0120-696-210

担当
産業保安課 保安対策室
TEL 043-223-2729