

令和７年１０月２９日

正 会 員 各位

(一社) 全国ＬＰガス協会

食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故の防止について（お願い）

標記につきましては、経済産業省より別紙１のとおり要請がありました。

本件は、近年標記施設等においてＣＯ中毒事故が発生しており、同事故が発生した場合、多くの人を巻き込み、甚大な被害を及ぼす可能性があることから、ガス消費設備の使用者及び管理者に対して注意喚起を行うため、その対応を要請されたものです。

食品工場及び業務用厨房施設において、ＬＰガス及び都市ガスの消費設備によるＣＯ中毒事故が、令和６年（暦年）は１０件（ＬＰガスは６件、酸欠１件含む）発生しており、経済産業省ガス安全室によると本年は７月時点で既にＬＰガスは２件（速報値）発生しています。

当協会では自主保安活動の重要取組事項に業務用換気警報器の設置促進を掲げておりますので、更なる設置促進及び別紙１の内容を踏まえた対応を都道府県協会におかれましては会員に対し、また、直接会員におかれましては営業所等に対し、ご依頼いただきますようお願いいたします。

また、経済産業省より別紙２の動画についてアンケート依頼がございましたので、ご協力いただけますようお願いいたします。

動画はＣＯ中毒を防止する基本的なポイントをわかりやすくまとめておりますので、業務用厨房従業員向け安全教育動画としても是非、ご活用ください。

【経済産業省 動画アンケート】

[https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/gasuanzen/enquete\\_co](https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/gasuanzen/enquete_co)



以 上

発信手段：Ｅメール

保安・業務グループ：瀬谷、北邨、國坂

経 済 産 業 省

20251008保局第5号

令和7年10月10日

一般社団法人全国LPガス協会 殿

経済産業省産業保安・安全グループ高圧ガス保安室長

経済産業省産業保安・安全グループガス安全室長

食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故の防止について（要請）

上記の件について、経済産業省は別添のとおり、食品工場及び業務用厨房施設等において液化石油ガス及び都市ガスの消費を行う者に対して注意喚起を行うこととしました。

つきましては、食品工場及び業務用厨房施設等の液化石油ガス及び都市ガスの消費設備による一酸化炭素中毒事故防止のため、関係機関及び関係団体に対し、別添事項について注意喚起を行うよう要請します。

## 食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故の防止について

近年、食品工場及び業務用厨房施設等において液化石油ガス及び都市ガス（以下「ガス」という。）の消費設備による一酸化炭素（以下「CO」という。）中毒事故が発生しています。

2024年は10件（死者1名、症者19名）発生しています。同年7月には、大阪府の業務用厨房において、業務用麺ゆで器と瞬間湯沸器の使用中に従業員2名、消費者2名（計4名）がCO中毒となる事故が発生し、同年12月には、鹿児島県の工房において、LPガス炉の使用中に従業員1名がCO中毒により死亡する事故が発生しました。これらの事故原因の多くは、機器の経年劣化や換気が不十分なため、消費設備が不完全燃焼を起こし、COが発生したものです。

食品工場及び業務用厨房施設等においてひとたびCO中毒事故が発生した場合、多くの人を巻き込み、甚大な被害を及ぼす可能性があることから、換気、点検、手入れ、業務用換気警報器設置等の重要性について、業務用厨房等の所有者や使用者等の理解を促すことが重要です。

経済産業省は、食品工場及び業務用厨房施設等におけるガスの消費設備によるCO中毒事故を防止するため、下記の事項について、ガスの消費設備の使用者及び管理者に対して注意喚起をします。

### 記

1. ガスの消費設備の使用中は必ず換気（給気及び排気の両方）を行うこと。特に夏期、冬期等冷暖房機を使用する際に、長時間室内を閉め切りの状態にすることが想定されるため、換気扇や換気装置によって十分に換気が行われているか、必ず確認すること。なお、現場において換気し忘れを防止するための工夫を実践すること。
2. ガスの消費設備の使用者及び管理者は、ガスの消費設備の使用開始時及び使用終了時にガスの消費設備及び換気設備の異常の有無を点検するほか、1日に1回以上、当該設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の使用中止、補修その他の危険を防止する措置を講じること。
3. ガスの消費設備及び換気設備は、その使用に際して取扱説明書を十分に読み、適切に使用すると共に、設備の作動状況の確認、ほこりや汚れの除去、フィルターの

清掃等、換気不良やガスの不完全燃焼を防ぐための日常管理を行うこと。特に台風、地震、積雪等の自然災害後は当該設備の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の使用中止、補修その他の危険を防止する措置を講じること。また、停電中は、換気扇及び給排気設備が作動しない場合があるので、停電中にやむを得ずガスの消費設備を使用する場合は、窓を開けて換気をする等の措置を講じること。更に、復電後は換気扇及び給排気設備が作動することを確実に確認すること。

4. 排気ガス中に含まれる油脂等を有効に除去するために排気取入口に設置されるグリス除去装置（グリスフィルター）や悪臭防止のために排気ダクト内に設置される脱臭フィルター等は、使用し続けると油脂等が付着して目詰まりを起し、十分な換気量が確保できなくなることから、当該フィルターの定期的な清掃又は交換を実施すること。

5. 万一の不完全燃焼に備えて業務用換気警報器の設置を検討すること。

6. ガスの消費設備及び換気設備の正しい使用方法及び換気的重要性について、調理に従事する従業員（パート・アルバイト等を含む）への教育及び周知を実施すること。

参考１：２０２４年に発生した食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故一覧

参考２：飲食店や食品工場などでガス機器を使われている皆様へ

問い合わせ先：

経済産業省 大臣官房産業保安・安全グループ

高圧ガス保安室 （食品工場）

０３－３５０１－１７０６

ガス安全室 （業務用厨房施設等）

０３－３５０１－４０３２

(参考1)

| 2024年に発生した食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故一覧 |        |      |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----------------------------------------|--------|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                         | 月日     | 県名   | 死亡 | 中毒 | 事故概要                                                                                                                                                                                                                                                            | ガス種               |
| 1                                       | 4月27日  | 東京都  | 0  | 3  | 換気設備不使用に伴う排ガスCO中毒。<br>原因は、何らかの要因で麺ゆで器が不完全燃焼し、さらに換気扇を使用していなかったことでCOが室内に滞留した状態となり、CO中毒に至ったものと推定される。(事業者推定)                                                                                                                                                        | 都市ガス              |
| 2                                       | 5月15日  | 大分県  | 0  | 1  | 換気不足(推定)に伴う排ガスCO中毒。<br>原因は、業務用オープン使用時の換気不足(排気)によるもの。換気扇を作動させていたとのことだが、結果として換気(排気)不足が原因と推定される。(消防推定)                                                                                                                                                             | LPガス              |
| 3                                       | 5月29日  | 熊本県  | 0  | 2  | 換気フードの清掃が不十分だった事に伴う排ガスCO中毒。<br>原因は、業務用オープンの給気側フィルターの目詰まり及び給食室内の換気フード清掃が不十分だったことにより給気不足を起こし、不完全燃焼を起こし発生した一酸化炭素が排気されなかった。また、給食室のガラリ側にある運動場の砂ぼこりがガラリを通して室内に入り、業務用オープンの給気側フィルターに入り込み、更に機器内部にまで砂ぼこりが大量に入り込んだことにより、プロアファンが回転異常を起こし、煤の発生及び酸欠からの高濃度の一酸化炭素発生が起きた。(事業者見解) | LPガス              |
| 4                                       | 7月12日  | 新潟県  | 0  | 3  | 換気設備不使用に伴う排ガスCO中毒。<br>原因は、業務用食器洗浄機使用時に、室内の換気が不十分(出入口・窓閉鎖、換気設備停止)であったことから、当該洗浄機上部ボイラーが不完全燃焼となり、発生した一酸化炭素が室内に滞留した。(消防見解)                                                                                                                                          | LPガス              |
| 5                                       | 7月22日  | 福岡県  | 0  | 3  | 換気不足に伴う排ガスCO中毒。<br>原因は、飲食店の厨房において、吸気口になっていた窓(営業中は常時開)を、空調効果向上のために閉めた事により、密閉状態となった厨房内でガス機器を使用したため、酸欠状態になり、一酸化炭素が発生した。                                                                                                                                            | LPガス              |
| 6                                       | 7月28日  | 大阪府  | 0  | 4  | 換気不足に伴う排ガスCO中毒。<br>原因は、原因は麺ゆで器と先止め湯沸器を使用時に、従業員が換気扇を使用していたかは不明だが、何らかの要因で換気不足となり一酸化炭素が発生したものの。(事業者推定)                                                                                                                                                             | 都市ガス              |
| 7                                       | 8月15日  | 大阪府  | 0  | 1  | 換気設備不使用に伴う排ガスCO中毒。<br>原因は、換気設備を作動させずにガス機器(業務用レンジ・業務用麺ゆで器)を使用したため、CO中毒に至ったものと推定。(ガス事業者推定)                                                                                                                                                                        | 都市ガス              |
| 8                                       | 9月19日  | 長崎県  | 0  | 1  | 換気設備不使用に伴う排ガスCO中毒。<br>原因は、業務用厨房において、換気扇及び窓を、空調効果向上のために閉めた事により、密閉状態となった厨房内でガス機器を使用したため、酸欠状態になり、一酸化炭素が発生した。                                                                                                                                                       | LPガス              |
| 9                                       | 10月5日  | 東京都  | 0  | 1  | 換気設備不良に伴う排ガスCO中毒。<br>原因は、換気設備の吸い込みが弱い状態で燃焼排気ガスが厨房内に滞留する状態であり、かつ、ガス機器のダンパーが絞られた状態となっており、燃焼に必要な空気が取り入れられない状態であったことから、不完全燃焼を起こし、CO中毒に至った。(事業者推定)                                                                                                                   | 都市ガス              |
| 10                                      | 12月13日 | 鹿児島県 | 1  | 0  | 換気不十分に伴う排ガスCO中毒。<br>原因は、窯小屋の換気が十分でなかったこと、窯が完全に密閉されていなかったことから、何らかの原因で不完全燃焼を起こし、一酸化炭素が発生したと推定。                                                                                                                                                                    | LPガス<br>(高圧ガス保安法) |

飲食店や食品工場にお勤めの皆さまへ


# ガス機器を使うときは、 3つのポイントを チェック!



ポイント


## 1 ガス機器を 使う時は、 必ず換気!

給気と排気



ポイント

## 2 ガス機器や 換気設備は、 清掃と点検を!



ポイント

## 3 業務用 換気警報器の 取り付けを!



パートや  
アルバイトの  
皆さんも  
確認してね!



業務用厨房では一酸化炭素（CO）中毒の事故が発生しており、その多くは使用者の換気忘れが原因です。ガス機器を使用する全員で3つのポイントを確認し、安全な使用を心掛けましょう!



# 3つのポイント、なんで大切なの？

ガスが正しく燃えるには、酸素を十分に含んだ新鮮な空気が必要です。もし酸素が足りないと燃焼が不完全になり、有毒な一酸化炭素(CO)が発生して中毒になる恐れがあります。

3つのポイントは、事故を未然に防ぐためにとても大切です。

ポイント

## 1 ガス機器を使う時は、必ず換気！

大型のガス機器や、複数のガス機器の同時使用が多い厨房施設では、ガスを使用する量が多く、新鮮な空気がたくさん必要です。

必ず換気設備を  
運転した状態で  
ガス機器を使おう！



職場全員で  
見て欲しい  
安全動画①


換気編



ポイント

## 2 ガス機器や換気設備は、清掃と点検を！

ガス機器の給排気口や換気設備の吸い込み口に油汚れやホコリなどがたまると、きちんと換気ができず、一酸化炭素(CO)中毒の危険度が高まります。



日頃からきれいに  
清掃し、定期的に  
点検も受けよう！

職場全員で  
見て欲しい  
安全動画②

メンテナンス編



ポイント

## 3 業務用換気警報器の取り付けを！

一酸化炭素(CO)は無色・無臭。また、中毒の初期症状は風邪に似ているため、気付かないうちに重症化し、死に至ることも。危険なのに気づきにくい現象です。

一酸化炭素(CO)の  
発生に気づくために  
警報器を設置しよう！



職場全員で  
見て欲しい  
安全動画③

警報器編



### もし業務用換気警報器が鳴ったら

いつ一酸化炭素(CO)中毒になってもおかしくない、本当に危険な状態！音がうるさくても取り外さず、すぐに以下のように対応しましょう。

- ①すぐにガス機器や炭火の使用をやめる。
- ②換気をする(ドアや窓を開けて換気。換気扇などの換気設備が動いていなかったらすぐに作動させる)。
- ③ガス会社に連絡する。

### ⚠ 着火事故にも注意を！

最近増えているのが業務用ガスオープンの着火事故。操作ミスによりオープン内部に滞留したガスに着火し爆発するという危険な事故です。正しい使い方を確認し、事故を防ぎましょう。火がつかなかったら自動でガスを止める、安全装置付きの機器を設置するのもおすすめです。

ガスオープンの  
使い方はこちら

事故の再現動画  
も見られます！



### 外国人従業員向け動画 Video for foreign employees

「職場全員で見て欲しい安全動画」の外国語版を制作しました。外国人従業員へガスの正しい使い方をお伝えするツールとしてぜひご活用ください。



■ダイジェスト（放映時間；1分52秒）

<https://www.youtube.com/watch?v=lx59wv41V4Q>



ガスを正しく使わなかった場合のリスクと、ガス事故を防止する3つのポイント（換気・メンテナンス・ガス機器の正しい操作）をまとめています。

■換気編（放映時間；2分01秒）

<https://www.youtube.com/watch?v=n2O8DqcHX3g>



CO中毒事故を防止するため、「厨房に入ったらまず換気設備が稼働しているかを必ず確認すること」を伝える内容となっており、業務用換気警報器が鳴動した際の対応も紹介しています。

■メンテナンス編（放映時間；2分11秒）

<https://www.youtube.com/watch?v=LsFd30XykSI>



CO中毒事故を防止するため、「ガス機器の吸気口・排気口、廃棄設備の清掃」を定期的に行うことを伝える内容となっており、また「ガス管・接続具の点検」を定期的に行うことを伝える内容となっています。

■ガス機器の正しい操作編（放映時間；2分07秒）

<https://www.youtube.com/watch?v=U5v7i2qRelQ>



「ガス機器を使うときは正しい操作を必ず確認すること」を伝える内容となっており、実際に事故が多いガスオーブンの代表的な正しい着火操作を紹介しています。

■CO中毒事故防止に向けて「無くせ！3つの危険な落とし穴」（放映時間；3分31秒）


<https://www.youtube.com/watch?v=NI7qCly-tfs>



ガスオーブン、業務用警報器、換気扇、それぞれの正しい知識をもとに、安全に向けた正しい判断、正しい行動について紹介しています。「CO中毒事故」を未然に防ぐための内容となっています。

■燃焼器で発生したCOの動き 「来店客を巻き込むおそれ」（放映時間；1分33秒）

<http://youtu.be/Lahuelyz5M>



不具合のあった燃焼器から発生したCOにより従業員と来店客がCO中毒に至った実際の事故について、コンピューターによる解析に基づき、発生したCOが時間の経過とともに店舗全体に広がっていく様子をCG画像で可視化したものです。このように業務用厨房でCOが発生すると、来店客を巻き込む事故に至る恐れがありますので、日頃から給排気について点検を行い、機器の管理を行いましょう。

以上